

Numele și prenumele verficatorului atestat:  
TODORAN PAUL SILVIU  
Adresă: Alba Iulia, Bld.1 Decembrie 1918  
Nr.139, bloc M10, Ap.24  
Telefon: 0742940947  
e-mail:todo\_980@yahoo.com

Nr.774/31.10.2023  
conform registrului de evidență

## REFERAT

privind verificarea de calitate la cerința A4,B2,D a documentației tehnice:  
**„Amenajare platformă evenimente” în localitatea Posmuș, județul Bistrița - Năsăud”**

Faza de proiectare: PAC (PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE) și P.T. (PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE)

### 1.Date de identificare :

**PROIECTANT GENERAL: S.C. TRANSILVANIA ROAD CONSULT S.R.L.**

Singeorz - Bai, jud. Bistrita – Nasaud, Str. Crinilor, nr. 9

Tel: 0735.902.183

e-mail : larionesi\_sandu@yahoo.com

**BENEFICIAR:** Complexul Muzeal Bistrita – Nasaud

Str. General Grigore Balan, Loc. Bistrita, Nr.19, Jud. Bistrita-Nasaud,

Tel: 0263-211.063, complexmuzealbn@yahoo.com

**AMPLASAMENT:JUDEȚ/MUNICIPIU/COMUNA: JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD  
LOCALITATEA POSMUȘ**

Data prezentării proiectului pentru verificare:30.10.2023

Proiect nr. 02/2023

### 2.Characteristicile principale ale proiectului și ale construcției:

Amplasamentul propus amenajării se regăsește în domeniul public al Complexului Muzeal Bistrita- Nasaud din localitatea Posmuș, județul Bistrita - Nasaud.

Obiectivul de investiții va fi parte componentă a proiectului principal privind amenajarea exterioară, în jurul Castelului Teleki din localitatea Posmuș, județul Bistrita - Nasaud.

În plan, lucrările proiectate respectă limitele impuse de certificatul de urbanism nr.22 din 19.09.2023, fiind proiectată o platformă pietruită în vederea desfășurării evenimentelor culturale, suprafața fiind de aproximativ 5650 mp.

Structura proiectată a platformei prezintă următoarea alcatuire:

- 20 cm strat din refuz ciur concasat;
- 12 cm strat din piatra spartă;

Prealabil executării celor 2 straturi se va îndepărta stratul de pământ vegetal pe o grosime de aproximativ 20 cm(conform studiu geotehnic).

Se va sigura o pantă de 4% la suprafața pietruirii pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale.

Categoria de importanță a construcției este ”D”-construcții de importanță redusă conform anexei 3, cap. II art. 6 din H.G 766/1997

### 3. Documente ce se prezintă la verificare :

- piese scrise: piese scrise: memoriu tehnic; caiete de sarcini; program privind controlul calității lucrărilor; program de control al execuției în faze determinante.
- piese desenate: plan de situație; profiluri transversale tip; detalii de execuție.

#### 4. Concluzii asupra verificării:

În urma verificării la exigențele solicitate se consideră proiectul corespunzător, semnându-se și șampilându-se conform îndrumătorului .

Am primit 4 exemplare  
Investitor/Proiectant



Am predat 4 exemplare  
Verificator tehnic atestat

